

Муниципальное автономное  
дошкольное образовательное  
учреждение  
Центр развития ребенка -  
«Детский сад № 3 «Морозко»  
164523 Архангельская обл.  
г. Северодвинск, пр. Морской, 62а  
т/ф 8(818) 42-2-38-10  
E-mail: zav.morozko03@yandex.ru  
15.04.2015 № 40  
На №.....от.....

Начальнику Северодвинского  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по  
Архангельской области  
П.Н.Демяненко

Отчет  
о выполнении предписания от 25.03.2015г. № 28/06

№	Нарушения	Сведения о выполнении
1	Обеспечить наличие до конца реализации продуктов, документов, подтверждающих их качество и безопасность.	Обеспечено
2	В помещении хлораторной бассейна предусмотреть самостоятельную систему приточной и вытяжной механической вентиляции.	Выполнено август 2015 г.
3	Обеспечить соблюдение допустимой нагрузки на бассейн в единицу времени (пропускная способность человек в смену) не более 7 человек (на 1 человека должно приходиться не менее 3,0 м <sup>2</sup> ).	Выполнено апрель 2015 г.
4	Обеспечить соблюдение кратности паразитологического обследования на энтеробиоз детей, посещающих бассейн учреждения не реже 1 раза в 3 месяца.	Выполнено апрель 2015г.
5	Не допускать посещения бассейна детьми при отсутствии у них справки о результатах паразитологического обследования на энтеробиоз.	Выполняется
6	При ежедневной смене воды в чаше бассейна обеспечить проведение санитарной обработки чаши бассейна ванны с применением дезинфицирующих средств.	Выполнено март 2015 г.
7	Открыть жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем в 1,13 группах.	Выполнено март 2015 г.
8	Организовать питьевой режим с использованием кипяченой воды при условии ее хранения не более 3-х часов.	Выполнено март 2015 г.



Заведующий МАДОУ № 3

*(Handwritten signature)*

Н.Е. Баданина