



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Архангельской области
г. Архангельск, ул. Свободы, дом 27, тел. 21-50-01, 28-80-84, E-Mail – emercom@atknet.ru
Отдел надзорной деятельности г. Северодвинска УНД Главного управления МЧС России
по Архангельской области
г. Северодвинск, ул. Лесная, 48 "А", тел. 58-52-37, 58-26-35, E-Mail: ogpn22arh@yandex.ru

Предписание № 32/1/10

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

Центр развития ребенка - «Детский сад №3 «Морозко»

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Северодвинска Архангельской области по пожарному надзору Калинин Н.Н. № 32 от 28.02.2014г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 00 мин. 14 марта 2014г. по 09 час. 30 мин. 18 марта 2014г. проведена проверка государственным инспектором г. Северодвинска Архангельской области по пожарному надзору, капитаном внутренней службы Николаевой Верой Витальевной территории, здания, помещений **муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка - «Детский сад №3 «Морозко»** по адресу: г. Северодвинск, пр. Морской, 62а совместно с заведующим МАДОУ **Центр развития ребенка - «Детский сад № 3 «Морозко» Баданиной Ниной Егоровной.** В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнено)
1	Двери помещений двух вентиляционных камер не имеют предела огнестойкости 0,6 часа Выполнить двери помещений двух вентиляционных камер с пределом огнестойкости 0,6 часа	Статья 1 Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г., Строительные нормы и правила (СНиП) «Общественные здания и сооружения» 2-08-02- 89*п.1.82	01.03.2016	
2	Двери помещения гладильной не имеют предела огнестойкости 0,6 часа Выполнить двери помещения гладильной с пределом огнестойкости 0,6 часа	Статья 1 Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г., Строительные нормы и правила (СНиП) «Общественные здания и сооружения» 2-08-02- 89* п.1.82	01.03.2016	
3	Двери помещения кладовой для хранения белья не имеют предела огнестойкости 0,6 часа Выполнить двери помещения кладовой для хранения белья с пределом огнестойкости 0,6 часа	Статья 1 Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г., Строительные нормы и правила (СНиП) «Общественные здания и сооружения» 2-08-02- 89* п.1.82	01.03.2016	
4	На фасаде здания обозначение ближайшего пожарного	Статья 1 Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря	01.03.2016	

	гидранта не выполнены объемными со светильником или плоскими с использованием флуоресцентных или светоотражающих покрытий. Выполнить обозначение ближайшего пожарного гидранта объемным со светильником или плоским с использованием флуоресцентных или светоотражающих покрытий.	1994 г., ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание. п. 1.12		
5	Пожарные краны размещены в пожарных шкафах, выполненных из горючих материалов. Выполнить пожарные шкафы из негорючих материалов.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) п. 57	01.03.2016	
6	Вентиляционная камера используется для хранения мебели и оборудования, не относящегося к системе вентиляции. Убрать из вентиляционной камеры мебель и оборудование, не относящееся к системе вентиляции.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) п. 23 б	01.03.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Северодвинска Архангельской области
по пожарному надзору


В.В. Николаева

« 18 » марта 2014г.


Предписание для исполнения получил:



(подпись)



(должность)



(фамилия, инициалы)

« 18 » марта 20 14 г.